# План подготовки к отопительному периоду 2026- 2027 гг.

*в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024*

| *№ п/п* | *Наименование* | *Описание* | *Примечание* |
|---|---|---|---|
| **1. Общие сведения по объекту** | | | |
| 1.1 | Адрес объекта | г.Южно-Сахалинск, ул.Физкультурная, 24А | |
| 1.2 | Муниципальное образование | | |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилой | |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | АО «СКК» | |
| 1.5 | Год постройки | 2010 | |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции | - | |
| 1.7 | Количество подъездов | 2 | |
| 1.8 | Материал стен | железобетон | |
| 1.9 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | есть | |
| 1.10 | Наличие чердака | есть | |
| **2. Характеристика объекта** | | | |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 35 | |
| 2.2. | Количество нежилых помещений | 0 | |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 2941,2 | |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 1847,4 | |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 0 | |
| 2.6 | Отапливаемый объем | 9700 | |
| **3. Инженерные системы и оборудование объекта** | | | |
| 3.1 | Тепловой ввод | _____есть_____1_____ *(наличие, количество)* | |
| 3.2 | Тепловой пункт | _____нет_____ _*(наличие, количество)* | |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | _____закрытая_____ *(открытая/закрытая)* | |
| 3.4 | Схема подключения | _____независимая_____ *(зависимая/независимая)* | |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | _____двухтрубная_____ *(двухтрубная/однотрубная)* | |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | _____есть_____ *(есть/нет)* | |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН) | есть | |
| 3.8 | Материал трубопроводов | сталь_____ *(сталь (ВГП), металлополимер, полимер)* | |
| 3.9 | Водопроводный ввод | _____есть 1_____ *(наличие, количество)* | |

| *№ п/п* | *Наименование* | *Описание* | *Примечание* |
|---|---|---|---|
| 3.10. | Водомерный узел | есть | |
| 3.11 | Материал трубопроводов | ____сталь_____ *(сталь (ВГП), металлополимер, полимер)* | |
| 3.12 | Электрический ввод | есть | |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | есть | |
| 3.14 | Ввод газоснабжения (при наличии) | _____нет_____ *(наличие, количество)* | |
| 3.15 | Система АППЗ и дымоудаления | нет | |
| 3.16 | Система приточно-вытяжной вентиляции | нет | |
| 3.17 | Лифты, подъемники | | |
| **4. Схема подачи ресурса на объект** | | | |
| 4.1 | теплоснабжение | __централизованная_____ *централизованная/нецентрализованная* | |
| 4.2 | водоснабжение | _____ *централизованная* __ *централизованная/нецентрализованная* | |
| 4.3 | водоотведение | _____ *централизованная* __ *централизованная/нецентрализованная* | |
| 4.4 | электроснабжение | _____ *централизованная* ___ *централизованная/нецентрализованная* | |
| 4.5 | газоснабжение | _____нет_____ *централизованная/нецентрализованная* | |
| **5. Информация о прохождении предыдущих трех отопительных периодов** | | | |
| 5.1 | Начало отопительного сезона | | |
| | 2022-2023 гг. | 05.10.2022 | |
| | 2023-2024 гг. | 05.10.2023 | |
| | 2024-2025 гг. | 05.10.2024 | |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона | | |
| | 2022-2023 гг. | 05.06.2023 | |
| | 2023-2024 гг. | 05.06.2024 | |
| | 2024-2025 гг. | 05.06.2025 | |
| **6. Мероприятия организационного характера** | | | |
| 6.1 | Промывка теплопотребляющей установки, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) и границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. Проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения с составлением | Срок выполнения: _июнь_____2026г. | Приказ 2234 п. 1.1.1 |

| *№ п/п* | *Наименование* | *Описание* | *Примечание* |
|---|---|---|---|
| | акта промывки теплопотребляющей установки. | | |
| 6.2 | Наладка режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляюших установок, с составлением акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения. | Срок выполнения:<br>_до 30.06_____2026г. | Приказ 2234 п. 1.1.2 |
| 6.3 | Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями с составлением акта. | Срок выполнения:<br>До 30.06___2026г. | Приказ 2234 п. 1.1.3 |
| 6.4 | Организационно- распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся опасными производственными объектами. | Срок выполнения:<br>__до 30.06.2026г. | Приказ 2234 п. 1.1.4 |
| 6.5 | Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая | Срок выполнения:<br>_до 30.08._2026г. | Приказ 2234 п. 1.1.5 |

| *№ п/п* | *Наименование* | *Описание* | *Примечание* |
|---|---|---|---|
| | трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил) | | |
| 6.6. | Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с Правилами промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО. | Срок выполнения:<br>До 30.06__2026г. | Приказ 2234 п. 1.1.6 |
| 6.7 | Эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с Правилами промышленной безопасности. | Срок выполнения:<br>До 30.06._2026г. | Приказ 2234 п. 1.1.7 |
| 6.8. | Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотрсбляюшим установкам, установленным в здании (сооружении) | Срок выполнения:<br>с 01.06_2026_г.<br>по 30.08.____2026 г. | Приказ 2234 п. 1.1.8 |
| 6.9 | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения | Срок выполнения:<br>с 30.06_2026г.<br>по 30.08.__2026г. | Приказ 2234 п. 1.1.9 |

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
|---|---|---|---|
| | специализированных организаций для эксплуатации оборудования. | | |
| 7 | Документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт | Срок выполнения:<br>с _____20___г.<br>по _____20__г.<br><br>Нет | Приказ 2234 п. 1.1.10 |
| 7.1 | Результаты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляюших энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения. | Срок выполнения:<br>с 01.06.2026г.<br>по 30.06.___2026г. | Приказ 2234 п. 1.2.1 |
| 7.2 | Наличие заключенных договоров теплоснабжения и(или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности | Срок выполнения:<br>с _____20___г.<br>по _____20__г. Нет | Приказ 2234 п. 1.3.1 |
| 7.3 | Наличие Акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности. | Срок выполнения:<br>с _01.08_2026г.<br>по 30.08.___2026г. | Приказ 2234 п. 1.3.2 |
| 7.4 | Периодическая проверка узла учета, Наличие актов разграничения балансовой принадлежности. | Срок выполнения:<br>с 01.08.2026г.<br>по 30.08.___2026г. | Приказ 2234 п. 1.4.1 |

| *№ п/п* | *Наименование* | *Описание* | *Примечание* |
|---|---|---|---|
| 7.5 | Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. | Срок выполнения:<br>с ___01.06____2026г.<br>по __30.08.__ 2026г. | Приказ 2234 п. 1.4.2 |
| 7.6 | Документы о выполнении работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями Правил | - | Приказ 2234 п. 2.1 |
| 7.7 | Акт о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения, актов о результатах отбора проб воды из системы . | - | Приказ 2234 п. 2.2 |
| 7.8 | Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме | - | пп.11.3 п.11 Правил 115 |
| **8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания** | | | |
| 8.1 | Ремонт монтажных (межпанельных) швов | Срок выполнения:<br>с _____20___г.<br>по _____20__г. | Не требуется |
| 8.2 | Замена контурного уплотнителя входных дверей | Срок выполнения:<br>с _____20___г.<br>по _____20__г. | Не требуется |
| 8.3 | Ремонт кровли | Срок выполнения:<br>с _____20___г.<br>по _____20__г. | Не требуется |
| 8.4 | Замена оконных блоков на современные энергоэффективные | Срок выполнения:<br>с _____20___г.<br>по _____20__г. | Не требуется |
| 8.5 | Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит, штукатурного слоя и окрасочного) | Срок выполнения:<br>с _____20___г.<br>по _____20__г. | Не требуется |
| 8.6 | Замена/ремонт заполнений подвальных окон | Срок выполнения:<br>с _____20___г.<br>по _____20__г. | Не требуется |

| № п/п | *Наименование* | *Описание* | *Примечание* |
|---|---|---|---|
| 8.7 | Восстановление остекления, замена разбитых стекол | Срок выполнения:<br>с _____20___г.<br>по _____20__ г. | Не требуется |
| 8.8 | Ремонт отмостки | Срок выполнения:<br>с _____20___г.<br>по _____20__г. | Не требуется |

Ответственный руководитель _____
(наименование обслуживающей организации или собственника здания)

Директор _____ А.В. Рудиков _____ _____
(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

Место печати «__02»_____04___2026__года